



## HYDRO STATIC TEST CERTIFICATE

Hidro statik Test Sertifikası

Test No.: P-IS-TGK-IST-13-12-5010215406 -01-13-B-01286  
Test No.

Drawing No.  
Resim No.

: MEKEKO-172-6 - 01

Subject  
Ünitenin Tanımı

: EKONOMİZER

Manufacturer  
İmalatçı

: MEKSİS MEKANİK SİSTEMLERİ İMALAT VE  
MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.

Manufacturing Date  
İmalat Yılı

: 2013

Serial No.  
İmalat No.

: 5813-3

Capacity/Volume  
Kapasite/Hacim

: 400 Lt

Max. Allowable Working Pressure  
Müsaade Edilen Max. Çalış. Basıncı

: 6 Bar

Test Standard  
Test Standardı

: EN 12953

Test Date  
Test Tarihi

: 30.11.2013

Test Pressure: 9 Bar  
Test Basıncı

Test Period:  
Bekleme Süresi

½ h.

Medium:  
Ortam

Water  
Su

Marking / Inspection Stamp  
İşaretleme / Kontrol Damgası

: On the Name Plate  
İsim plakası Üzerine

Result:  
Sonuç

No leakage and permanent deformation have been observed.  
Tankta herhangi bir sızıma ve kalıcı deformasyon belirlenmemiştir.

Ankara, 2013-11-30

TUV SUD Turkey  
Tech. Expert  
Murat DEMİR